

Центробежный насос

Multi Eco

Multi Eco
Multi Eco-Pro
Multi Eco-Top

Руководство по эксплуатации/ монтажу



Выходные данные

Руководство по эксплуатации/монтажу Multi Eco

Оригинальное руководство по эксплуатации

Все права защищены. Запрещается распространять, воспроизводить, обрабатывать и передавать материалы третьим лицам без письменного согласия изготовителя.

В общих случаях: производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений.

© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 10.10.2016

Содержание

	Глоссарий	5
1	Общие сведения	6
1.1	Основные положения	6
1.2	Монтаж неукomплектованных агрегатов	6
1.3	Целевая группа	6
1.4	Сопутствующая документация	6
1.5	Символы	6
2	Техника безопасности	8
2.1	Символы предупреждающих знаков	8
2.2	Общие сведения	8
2.3	Использование по назначению	8
2.4	Квалификация и обучение персонала	9
2.5	Последствия и опасности несоблюдения руководства	9
2.6	Работы с соблюдением техники безопасности	10
2.7	Указания по технике безопасности для эксплуатирующей организации/оператора	10
2.8	Указания по технике безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию, профилактическому осмотру и монтажу	10
2.9	Недопустимые способы эксплуатации	11
3	Транспортировка/промежуточное хранение/утилизация	12
3.1	Проверка комплекта поставки	12
3.2	Транспортировка	12
3.3	Хранение/консервация	12
3.4	Возврат	14
3.5	Утилизация	14
4	Описание насоса/насосного агрегата	15
4.1	Общее описание	15
4.2	Наименование	15
4.3	Заводская табличка	15
4.4	Конструктивное исполнение	15
4.5	Конструкция и принцип работы	16
4.6	Объем поставки	18
4.7	Габаритные размеры и масса	19
4.8	Ожидаемые шумовые характеристики	19
5	Установка / Монтаж	20
5.1	Указания по технике безопасности	20
5.2	Проверка перед началом установки	21
5.3	Установка насосного агрегата	21
5.4	Трубопроводы	21
5.5	Защитные устройства	26

5.6	Электроподключение	26
5.7	Проверка направления вращения	27
6	Ввод в эксплуатацию/вывод из эксплуатации	29
6.1	Ввод в эксплуатацию	29
6.2	Границы рабочего диапазона	32
6.3	Вывод из эксплуатации/консервация/хранение	33
6.4	Повторный ввод в эксплуатацию	34
7	Техобслуживание/текущий ремонт	35
7.1	Указания по технике безопасности	35
7.2	Опорожнение и очистка	36
7.3	Осмотры	36
7.4		37
7.5	Монтаж насосного агрегата	48
7.6	Резерв запасных частей	48
8	Неисправности: причины и устранение	50
9	Прилагаемая документация	51
9.1	Детализировочный чертеж со спецификацией деталей	51
9.2	Пример установки:	52
9.3	Размеры	53
10	Декларация соответствия стандартам ЕС	55
11	Декларация соответствия стандартам ЕС	56
12	Свидетельство о безопасности оборудования	57
	Указатель	58

Глоссарий

Всасывающий/подводящий трубопровод

Трубопровод, подключенный к всасывающему патрубку

Моноблочная конструкция

Двигатель крепится непосредственно на насосе через фланец или поддон

Насос

Машина без привода, узлов или комплектующих

Насосный агрегат

Насосный агрегат в сборе, состоящий из насоса, привода, узлов и комплектующих

Самовсасываемость

Способность заполненного насоса создавать разрежение во всасывающем трубопроводе, т.е. осуществлять самостоятельное всасывание при незаполненном всасывающем трубопроводе.

Свидетельство о безопасности оборудования

Свидетельство о безопасности оборудования является заявлением клиента в случае возврата производителю и подтверждает, что изделие было опорожнено надлежащим образом и поэтому части, соприкасавшиеся с перекачиваемыми жидкостями, более не представляют опасности для окружающей среды и здоровья человека.

1 Общие сведения

1.1 Основные положения

Данное руководство по эксплуатации предназначено для типорядов и исполнений, указанных на титульной странице. Руководство по эксплуатации содержит сведения о надлежащем и безопасном использовании оборудования на всех стадиях эксплуатации.

На заводской табличке указываются типоряд и типоразмер, основные эксплуатационные данные, номер заказа и номер позиции заказа. Номер заказа и номер позиции заказа однозначно идентифицируют насос/насосный агрегат и служат для идентификации при всех последующих коммерческих операциях.

По вопросам гарантийного обслуживания в случае поломки просим немедленно обращаться в ближайший KSB сервисный центр.

Ожидаемые шумовые характеристики (⇒ Глава 4.8 Страница 19)

1.2 Монтаж неукomплектованных агрегатов

При монтаже неполных машин, поставляемых фирмой KSB, следует соблюдать соответствующие указания, приведенные подразделах по техническому обслуживанию/текущему ремонту.

1.3 Целевая группа

Целевая группа данного руководства по эксплуатации — это технически обученный обслуживающий персонал. (⇒ Глава 2.4 Страница 9)

1.4 Сопутствующая документация

Таблица 1: Перечень сопутствующих документов

Документ	Содержание
Технический паспорт	Описание технических характеристик насоса/насосного агрегата
План установки/габаритный чертеж	Описание присоединительных и установочных размеров насоса/насосного агрегата, массы
Гидравлические характеристики	Графические характеристики напора, требуемого надкавитационного напора NPSHR, необх. КПД и потребляемой мощности
Чертеж общего вида ¹⁾	Описание насоса в разрезе
Документация субпоставщиков ¹⁾	Руководства по эксплуатации и другая документация по комплектующим и встроенным деталям
Списки запасных частей ¹⁾	Описание запасных частей
Схема трубопроводов ¹⁾	Описание вспомогательных трубопроводов
Спецификация деталей ¹⁾	Описание всех деталей насоса

Для комплектующих и/или принадлежностей следует учитывать соответствующую документацию производителей.

1.5 Символы

Таблица 2: Используемые символы

Символ	Значение
✓	Необходимое условие для руководства к действию
▷	Требование к действиям по технике безопасности
⇒	Результат действия

¹⁾ Если это согласовано в комплекте поставки.

Символ	Значение
⇒	Перекрестные ссылки
1. 2.	Руководство к действию, содержащее несколько шагов
	Примечание – рекомендации и важные указания по обращению с оборудованием

2 Техника безопасности

Все приведенные в этой главе указания говорят о высокой степени угрозы.



2.1 Символы предупреждающих знаков

Таблица 3: Значение предупреждающих знаков

Символ	Пояснение
	ОПАСНО Этим сигнальным словом обозначается опасность с высокой степенью риска; если ее не предотвратить, то она приведет к смерти или тяжелой травме.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Этим сигнальным словом обозначается опасность со средней степенью риска; если ее не предотвратить, она может привести к смерти или тяжелой травме.
	ВНИМАНИЕ Этим сигнальным словом обозначается опасность, игнорирование которой может привести к нарушению работоспособности устройства.
	Взрывозащита Под этим знаком приводится информация по взрывозащите, относящаяся к взрывоопасным зонам согласно Директиве ЕС 2014/34/EU (ATEX).
	Общая опасность Этот символ в сочетании с сигнальным словом указывает на опасность, которая может привести к смерти или травме.
	Опасность поражения электрическим током Этот символ в сочетании с сигнальным словом обозначает опасность поражения электрическим током и предоставляет информацию по защите от поражения током.
	Повреждение машины Этот символ в сочетании с сигнальным словом ВНИМАНИЕ обозначает опасность для устройства и его работоспособности.

2.2 Общие сведения

Данное руководство по эксплуатации содержит основные указания по безопасному обращению с насосом, которые необходимо соблюдать при установке, эксплуатации и ремонте, чтобы избежать материального вреда и вреда здоровью персонала.

Указания по технике безопасности, приведенные во всех главах, должны строго соблюдаться.

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию данное руководство по эксплуатации должно быть прочитано и полностью усвоено соответствующим квалифицированным обслуживающим персоналом/пользователем.

Руководство по эксплуатации должно всегда находиться на месте эксплуатации устройства и быть доступно для обслуживающего персонала.

Указания, нанесенные непосредственно на насос, должны безусловно выполняться и всегда содержаться в читаемом состоянии. Это касается, например:

- стрелки-указателя направления вращения
- маркировки присоединений
- заводской таблички

За соблюдение местных норм, не упомянутых в настоящем руководстве по эксплуатации, отвечает эксплуатирующая сторона.

2.3 Использование по назначению

- Насос/насосный агрегат разрешается использовать только для целей и областей применения, указанных в сопутствующей документации.

- Эксплуатация насоса/насосного агрегата допускается только при его технически безупречном состоянии.
- Не разрешается эксплуатация насоса/насосного агрегата в частично смонтированном состоянии.
- Насос должен использоваться только для перекачки жидкостей, указанных в технической спецификации или технической документации для данного исполнения.
- Эксплуатация насоса при отсутствии в его проточной части перекачиваемой среды не допускается.
- Соблюдать указанное в технической спецификации или документации значение минимальной подачи (во избежание перегрева, повреждений подшипников и т. д.).
- Следуйте данным по максимальному объему перекачиваемой жидкости, приведенным в паспорте или в техдокументации (не допускайте перегрева, повреждений торцевых уплотнений, кавитационных повреждений, повреждений подшипников и т.д.).
- Дросселирование всасывающей стороны насоса запрещено (во избежание кавитационных разрушений).
- Другие режимы эксплуатации, если они не указаны в техпаспорте или техдокументации, согласовываются с изготовителем.

Недопущение возможного предсказуемого неправильного использования

- Запрещается открывать запорные органы со стороны напора сверх допустимой нормы.
 - Превышение максимальной подачи, указанной в технической спецификации или техдокументации
 - Опасность кавитационных разрушений
- Никогда не превышать указанные в техпаспорте или документации допустимые предельные значения в отношении давления, температуры и т.д.
- Строго следовать всем указаниям по технике безопасности и инструкциям, приведенным в данном руководстве.

2.4 Квалификация и обучение персонала

Персонал, занятый транспортировкой, монтажом, эксплуатацией, техобслуживанием и надзором, должен обладать соответствующей квалификацией.

Область ответственности, компетенция и контроль за персоналом, занятым монтажом, эксплуатацией, техобслуживанием и надзором, должны быть в точности определены эксплуатирующей организацией.

Если персонал не владеет необходимыми знаниями, провести обучение и инструктаж с помощью компетентных специалистов. По желанию эксплуатирующей организации обучение проводится изготовителем или поставщиком.

Курсы по насосам/насосному агрегату проводятся только под надзором компетентных специалистов.

2.5 Последствия и опасности несоблюдения руководства

- Несоблюдение данного руководства по эксплуатации ведет к потере права на гарантийное обслуживание и возмещение убытков.
- Невыполнение инструкций может привести, например, к следующим угрозам:
 - опасность поражения персонала электрическим током или травмирования в результате термического, механического и химического воздействия, а также угроза взрыва
 - отказ важных функций оборудования
 - невозможность выполнения предписываемых методов технического обслуживания и ремонта
 - угроза для окружающей среды вследствие утечки опасных веществ

2.6 Работы с соблюдением техники безопасности

Помимо приведенных в руководстве указаний по безопасности и использованию по назначению, обязательными для соблюдения являются положения следующих документов по правилам техники безопасности:

- Инструкция по предотвращению несчастных случаев, правила техники безопасности и эксплуатации
- Инструкция по взрывозащите
- Правила техники безопасности при работе с опасными веществами
- Действующие нормы, директивы и законы

2.7 Указания по технике безопасности для эксплуатирующей организации/оператора

- Заказчиком обеспечивается монтаж защиты от прикосновений для холодных, горячих и движущихся частей и проверка ее функционирования.
- Запрещается снимать защиту от прикосновений во время работы оборудования.
- Предоставить персоналу средства индивидуальной защиты и использовать их.
- При утечках (например, через уплотнение вала) опасных перекачиваемых сред (например, взрывоопасных, ядовитых, горячих) отводить их таким образом, чтобы исключить возникновение риска для здоровья и жизни людей и окружающей среды. Необходимо соблюдать действующие законодательные предписания.
- Эксплуатирующая организация обязана исключить вероятность поражения обслуживающего персонала электрическим током (при этом следует руководствоваться национальными предписаниями и/или нормативами местных энергоснабжающих организаций).
- Если выключение насоса не приводит к усилению потенциальных опасностей, при установке насоса/насосного агрегата необходимо предусмотреть установку в непосредственной близости от него кнопочной станции аварийного останова.

2.8 Указания по технике безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию, профилактическому осмотру и монтажу

- Переделка или изменение конструкции насоса допустимы только по согласованию с изготовителем.
- Следует использовать только оригинальные или одобренные изготовителем детали. Использование других деталей исключает ответственность изготовителя за возможные последствия.
- Эксплуатирующая сторона должна обеспечить выполнение всех работ по техобслуживанию, профилактическому осмотру и монтажу уполномоченным на это квалифицированным обслуживающим персоналом, детально ознакомленным с настоящим руководством по эксплуатации.
- Все работы с насосом/насосным агрегатом должны выполняться только в состоянии покоя.
- Все работы с насосным агрегатом следует проводить только после его обесточивания.
- Корпус насоса должен быть доведен до температуры окружающей среды.
- Давление в корпусе насоса должно быть сброшено, насос должен быть опорожнен.
- Строго соблюдать приведенную в руководстве последовательность действий по выводу насосного агрегата из эксплуатации.
- Насосы, перекачивающие вредные для здоровья жидкости, должны быть обеззаражены.

- Непосредственно после окончания работ все устройства безопасности и защитные устройства должны быть установлены на место или приведены в работоспособное состояние. Перед повторным вводом в эксплуатацию следует соблюдать указания раздела, посвященного вводу устройства в эксплуатацию. (⇒ Глава 6.1 Страница 29)

2.9 Недопустимые способы эксплуатации

Запрещается эксплуатировать насос/насосный агрегат за пределами предельных значений. Эти значения приведены в технической спецификации и руководстве по эксплуатации.

Эксплуатационная надежность поставленного насоса/насосного агрегата гарантируется только при использовании его по назначению. (⇒ Глава 2.3 Страница 8)

3 Транспортировка/промежуточное хранение/утилизация


3.1 Проверка комплекта поставки

1. При получении товара необходимо проверить каждую упаковку на отсутствие повреждений.
2. При обнаружении повреждений при транспортировке следует точно установить и документально зафиксировать имеющиеся повреждения и вызванный ими ущерб, после чего немедленно направить сообщение об этом в письменной форме KSB соответственно уведомить организацию-поставщика и страховую компанию.


3.2 Транспортировка

	⚠ ОПАСНО Выскальзывание насоса / насосного агрегата из подвеса Опасность для жизни вследствие падения деталей! ▷ Транспортировать насос/насосный агрегат только в предписанном положении. ▷ Подвешивание насоса/насосного агрегата за свободный конец вала или за рым-болт электродвигателя недопустимо. ▷ Учитывать данные массы и центр тяжести. ▷ Соблюдать действующие местные правила техники безопасности. ▷ Использовать подходящие и допустимые грузозахватные средства, напр., подъемные клещи с автоматическим зажимом.
	ВНИМАНИЕ Ненадлежащая транспортировка насоса Повреждение насоса! ▷ Запрещается поднимать и транспортировать насос/насосный агрегат, подвесив за соединительный провод. ▷ Не ударять и не ронять насос/насосный агрегат.


Насос/насосный агрегат зацепить стропами и транспортировать, как показано на рисунке.



Multi Eco



Multi Eco-Pro



Multi Eco-Top

3.3 Хранение/консервация

Если ввод в эксплуатацию намечается после длительного хранения после поставки, рекомендуется соблюдать следующие меры хранения насоса/насосного агрегата:

Насосный агрегат остается в смонтированном состоянии


1. Вывести насосный агрегат из эксплуатации надлежащим образом.

	ВНИМАНИЕ Повреждения, возникающие при хранении в результате мороза, влажности, грязи, УФ-излучения или вредных воздействий Коррозия/загрязнение насоса! Хранить насос/насосный агрегат в сухом, темном, защищенном от солнечных лучей и мороза помещении, по возможности, при постоянной влажности воздуха.
---	--

- Накрыть насосный агрегат надлежащим образом.


Насосный агрегат демонтируется

- Вывести насосный агрегат из эксплуатации надлежащим образом.
- Отсоединить всасывающий и напорный трубопровод от насоса.




	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Вредные для здоровья среды Опасность для людей и окружающей среды! - Промывочную жидкость, а также остатки жидкости следует собрать и утилизировать. - При необходимости надевать защитную одежду и защитную маску. - Соблюдать предписания по утилизации вредных для здоровья веществ.
---	---


- Опорожнить насос надлежащим образом.



- Избегать заломов присоединительных трубопроводов.



5. Распылить на открытые патрубки парафиновое масло.



6. Хранить насос/насосный агрегат в сухом, темном, защищенном от солнечных лучей и мороза помещении, по возможности, при постоянной влажности воздуха.

3.4 Возврат

1. Опорожнить насос надлежащим образом. (⇒ Глава 7.2 Страница 36)
2. Насос тщательно промыть и очистить, в особенности после перекачки вредных, взрывоопасных, горячих или других опасных перекачиваемых сред.
3. Если установка использовалась для транспортировки сред, остатки которых под воздействием влажности воздуха вызывают коррозию или воспламеняются при контакте с кислородом, насосный агрегат необходимо дополнительно нейтрализовать и продуть инертным газом без содержания воды.
4. К насосу/насосному агрегату следует приложить полностью заполненное свидетельство о безопасности оборудования.
В нем в обязательном порядке должны быть указаны проведенные мероприятия по обеспечению безопасности и дезактивации. (⇒ Глава 12 Страница 57)



УКАЗАНИЕ

При необходимости свидетельство о безопасности оборудования может быть скачано из Интернета по адресу: www.ksb.com/certificate_of_decontamination

3.5 Утилизация



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасные для здоровья и/или горячие перекачиваемые среды, вспомогательные вещества и топливо

Опасность для людей и окружающей среды!

- Собрать и утилизировать промывочное средство и, при наличии, остаточную жидкость.
- При необходимости следует надевать защитную одежду и защитную маску.
- Соблюдать законодательные предписания по утилизации вредных для здоровья сред.

1. Демонтировать насос/насосный агрегат.
При демонтаже собрать консистентные и жидкие смазочные материалы.
2. Разделить материалы насоса, например, на
 - металлические части
 - пластмассовые части
 - электронные элементы
 - смазки и масла
3. Утилизировать в соответствии с местными предписаниями и правилами.

4 Описание насоса/насосного агрегата

4.1 Общее описание

- Центробежный насос
- Самовсасывающий
- Многоступенчатый

Насос для перекачивания воды, от чистой до мутной, не содержащей агрессивных, абразивных и твердых частиц.

4.2 Наименование

Пример: Multi Eco-Top 35 E / 50

Таблица 4: Расшифровка наименования

Сокращение	Значение
Multi Eco-Top	Серия
35	Типоразмер
E	Однофазный переменный ток
50	Объем бака в литрах

4.3 Заводская табличка




Рис. 1: Заводская табличка (пример)

1	Типоряд, типоразмер	2	Напряжение
3	Номинальная частота	4	Номинальная мощность
5	Емкость конденсатора	6	Степень защиты
7	Серийный номер	8	Номинальный ток
9	Класс термостойкости	10	Максимальный напор
11	Акустическая мощность [дБ]		

4.4 Конструктивное исполнение

Конструктивное исполнение

Multi Eco

Насос

- Центробежный насос
- моноблочная конструкция
- Многоступенчатый
- Самовсасывающий

Привод

- Однофазный двигатель переменного тока
- 220–240 В / 50 Гц с термозащитой от перегрузки
- Трехфазный двигатель переменного тока
- 380–415 В / 50 Гц

- Класс защиты IP44
- Класс изоляции F

Подшипник

- Радиальный шарикоподшипник
 - Пожизненная смазка
- Multi Eco-Pro**
- Насос Multi Eco
 - Автоматический выключатель Controlmatic E.2 с корпусом из усиленного стекловолокном полиамида и встроенным манометром, а также соединительными проводами для насоса и подключения к сети
- Multi Eco-Top**
- Насос Multi Eco
 - Приточный мембранный напорный резервуар, с заводским преддавлением
 - Шланг в металлической оплетке между насосом и резервуаром
 - Реле давления для работы в автоматическом режиме, с заводской преднастройкой

4.5 Конструкция и принцип работы

- Исполнение** Многоступенчатый, самовсасывающий насос в блочном исполнении с аксиальным входом потока и вертикальным выходом потока.
- Проточная часть выполнена с общей подшипниковой опорой и связана с двигателем через вал.
- Уплотнение** Насос загерметизирован стандартным торцевым уплотнением. Разбрызгивающее кольцо служит для защиты подшипника и двигателя в случае утечки.

Multi Eco




Рис. 2: Вид в разрезе Multi Eco

1	Всасывающий патрубок	2	Напорный патрубок
3	Вал	4	Уплотнение вала
5	Рабочие колеса	6	Направляющие колеса
7	Напорная крышка		

**Принцип действия
Multi Eco**

Перекачиваемая жидкость поступает через всасывающий патрубок (1) в насос в тангенциальном направлении и ускоряется вращающимися направляющими колесами (5) в поток наружу. В контуре направляющих колес (6) и канала корпуса насоса кинетическая энергия перекачиваемой жидкости превращается в энергию давления, и перекачиваемая жидкость направляется в напорный патрубок (2), через который она выходит из насоса. На обратной стороне рабочего колеса вал (3) направляется напорной крышкой (7). Место прохождения вала уплотнено уплотнением вала (4). Вал установлен в подшипниках качения.

Multi Eco-Pro



Рис. 3: Вид в разрезе Multi Eco-Pro

**Принцип действия
Multi Eco-Pro**

1	Насос	2	Манометр
---	-------	---	----------

Автоматический выключатель Controlmatic E.2 управляет автоматическим включением и выключением насоса (1) при открывании и закрывании потребителей. Давление отображается на манометре (2).

1. Фаза:

Потребитель закрыт, насос выключен. Горит зеленая сигнальная лампа (режим готовности) Controlmatic E.2.

2. Фаза:

Как только потребитель открывается, давление в системе снижается. Насос включается.

3. Фаза:

Насос перекачивает, горит желтая сигнальная лампа.

4. Фаза:

Если после закрытия потребителя подача прекращается, насос выключается через 10. Защита насоса от сухого хода обеспечивается путем одновременного контроля давления и производительности. При недостатке воды автомат Controlmatic E.2 выключает насос, и загорается красная сигнальная лампа.

Multi Eco-Top




Рис. 4: Вид в разрезе Multi Eco-Top

1	Насос	2	Мембранный напорный резервуар
3	Манометр		

Принцип действия Multi Eco-Top

При падении давления в системе насос (1) автоматически включается с помощью реле давления (3). При достижении требуемого давления насос автоматически выключается.

Мембранный напорный резервуар (2) ограничивает частоту включения насоса, отдавая часть накопленной в резервуаре воды.

4.6 Объем поставки

В зависимости от конструкции в комплект поставки входят следующие компоненты:

- Насос
- Привод

Multi Eco E и D:

- Насос Multi Eco
- Без электрического кабеля подсоединения (подключение осуществляется на клеммной колодке двигателя)

Multi Eco P:

- Насос Multi Eco
- Электрический соединительный провод (длина 1,5 м) и евровилка (2 фазы - провод заземления)
- Ручка для переноски

Multi Eco-Pro:

- Насос Multi Eco
- Электрический соединительный провод (длина 1,5 м) и евровилка (2 фазы - провод заземления)
- Автоматический выключатель Controlmatic E.2 с корпусом из усиленного стекловолокном полиамида и встроенным манометром, а также соединительными проводами для насоса и подключения к сети

Multi Eco-Top:

- Насос Multi Eco

- В однофазном исполнении переменного тока (типоразмеры 36 и 65 доступны и в трехфазном исполнении)
- Приточный мембранный напорный резервуар, с заводским преддавлением
- Реле давления для работы в автоматическом режиме, с заводской преднастройкой

4.7 Габаритные размеры и масса

Размеры Данные о габаритных размерах насосного агрегата (⇒ Глава 9.3 Страница 53) .

Масса Таблица 5: Масса Multi Eco D

Типоразмер	Масса [кг]
Multi Eco 33 D	11
Multi Eco 34 D	11
Multi Eco 35 D	11
Multi Eco 36 D	12
Multi Eco 65 D	12

Таблица 6: Масса Multi Eco E; P

Типоразмер	Масса [кг]
Multi Eco 33 E; P	11
Multi Eco 34 E; P	11
Multi Eco 35 E; P	11
Multi Eco 36 E; P	14
Multi Eco 65 E; P	14

Таблица 7: Масса Multi Eco-Pro

Типоразмер	Масса [кг]
Multi Eco-Pro 34	13
Multi Eco-Pro 35	13
Multi Eco-Pro 36	16
Multi Eco-Pro 65	16

Таблица 8: Масса Multi Eco-Top

Типоразмер	Масса [кг]
Multi Eco-Top 34 E 20	19
Multi Eco-Top 35 E 20	19
Multi Eco-Top 35 E 50	21
Multi Eco-Top 36 E 50	24
Multi Eco-Top 65 E 50	24
Multi Eco-Top 36 D 50	24
Multi Eco-Top 65 D 50	24

4.8 Ожидаемые шумовые характеристики

Таблица 9: Уровень звукового давления на измерительной поверхности L_{wA}

Типоразмер	Ожидаемое значение уровня шума [дБ]
Multi Eco 33	55
Multi Eco 34	55
Multi Eco 35	59
Multi Eco 36	67
Multi Eco 65	67

5 Установка / Монтаж

5.1 Указания по технике безопасности

	⚠ ОПАСНО Электрооборудование, не отвечающее требованиям безопасности Опасность для жизни! - Электрооборудование должно соответствовать конструктивным предписаниям VDE 0100 и IEC 60364 (т. е. иметь розетки с заземляющими клеммами). - В электросети должно быть установлено УЗО с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. - В случае сомнения следует обращаться в электрослужбу.
	⚠ ОПАСНО Использование снаружи Опасность поражения электрическим током! - Насосный агрегат должен быть установлен на расстоянии не менее 3 метра от перекачиваемой среды. - Защитить электросоединения от влажности. - Качество удлинительных кабелей должно соответствовать качеству кабелей из комплекта поставки. - Проверить правильность монтажа уплотнений на клеммовой коробке насоса.
	⚠ ОПАСНО Выполнение работ с электрическим подключением неквалифицированным персоналом Угроза жизни при поражении электрическим током! - К подключению к электросети допускаются только профессиональные электрики. - Соблюдать предписания IEC 60364.
	⚠ ОПАСНО Применение поврежденных электрических соединительных проводов Опасность поражения электрическим током! - Подключать поврежденную электропроводку запрещается. - Перед подключением осмотреть электропроводку. - Заменить поврежденные электрические провода.
	⚠ ОПАСНО Поврежденная клеммовая коробка Опасность поражения электрическим током! Запрещается эксплуатация насоса с поврежденной клеммовой коробкой.
	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Слишком высокое рабочее давление Разбрызгиваемая жидкость и разлетающиеся детали из-за лопнувших узлов! При установке смонтируйте в нагружаемую давлением систему трубопроводов редукционный клапан до насоса.

5.2 Проверка перед началом установки

Место установки

	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Установка на незакрепленные и ненесущие площадки Травмы и материальный ущерб! ▸ Учитывать достаточную прочность на сжатие в соответствии с классом бетона C12/15 в классе экспозиции XC1 по EN 206-1. ▸ Площадка для установки должна быть ровной и горизонтальной, бетон должен быть затвердевшим. ▸ Соблюдать указания относительно массы.
---	---

1. Проверить место установки.
Место установки должно быть подготовлено согласно размерам, указанным на габаритном чертеже/плане установки.

5.3 Установка насосного агрегата

	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Повышенная температура в результате ненадлежащей установки Ожоги при прикосновении к горячим поверхностям! Повреждение насосного агрегата! ▸ Устанавливать насосный агрегат в сухом, хорошо проветриваемом и незатопляемом помещении на расстоянии не менее 30 мм от стены.
---	--

- ✓ Место установки подготовлено надлежащим образом. (⇒ Глава 5.2 Страница 21)
1. Установить насосный агрегат горизонтально.
 2. Привинтить к насосному агрегату или мембранному напорному резервуару (при использовании Multi Eco-Top) предусмотренные ножки.
(Кроме Multi Eco в мобильном исполнении)


5.4 Трубопроводы

5.4.1 Присоединение трубопровода

	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Превышение допустимой нагрузки на насосных патрубках Ожоги вследствие контакта с перекачиваемой средой! Повреждение насосного агрегата! ▸ Насос ни в коем случае не должен служить опорной точкой для закрепления трубопроводов. ▸ Закрепить трубопроводы непосредственно перед насосом вблизи корпуса насоса. ▸ Соблюдать предельно допустимые силы и моменты на насосных патрубках.
---	--

Подключение всасывающего трубопровода



- ✓ Использовать специальный всасывающий трубопровод, условный проход которого не меньше условного прохода всасывающего патрубка насоса.



$$\varnothing d \geq \varnothing D$$




- ✓ К всасывающему трубопроводу подключен песчаный фильтр. Диаметр отверстий фильтра в линии всасывания должен быть не менее 2 мм. При перекачивании пескосодержащей рабочей среды (макс. 50 г/м³) диаметр отверстий фильтра в линии всасывания должен быть не более 1 мм!




УКАЗАНИЕ

KSB предлагает песчаные фильтры размером G1" и G1 1/4", для установки на входе насоса. Эти фильтры можно приобрести в специализированных магазинах.


- ✓ Всасывающий трубопровод/подводящий трубопровод</> должен быть проложен с подъемом к насосу и без наивысшей точки.



- ✓ Трубопроводы должны быть закреплены непосредственно перед насосом и присоединены без натяжения так, чтобы всасывающие патрубки не подвергались недопустимой нагрузке.




1. Установить в трубопровод обратный затвор (Multi Eco Top/Pro: обязательно; Multi Eco Pro: рекомендуется). Обратный затвор не входит в комплект поставки.
2. Если это необходимо, установить в трубопровод фильтр.




УКАЗАНИЕ

Использовать фильтр с проволоочной сеткой 0,5 мм x 0,25 мм (размер ячейки x диаметр проволоки) из коррозионностойких материалов.
Применять фильтр с тройным сечением трубопровода.
Хорошо зарекомендовали себя колпачковые фильтры.


3. Уплотнить резьбу соединительного штуцера всасывающего трубопровода лентой ФУМ.




4. Ввинтить соединительный штуцер в насос.
(Пластиковый штуцер следует ввинчивать рукой.)



(Затянуть металлический штуцер гаечным ключом (момент затяжки 100 Нм)).




5. Надеть всасывающий трубопровод на штуцер и зажать хомутом.




Подключение напорного трубопровода

- ✓ Условный проход напорного трубопровода должен быть не меньше условного прохода напорного патрубка насоса.


$\varnothing D \geq \frac{3}{4}''$




1. Уплотнить резьбу соединительного штуцера напорного трубопровода лентой ФУМ.




2. Ввинтить соединительный штуцер в насос.
(Пластиковый штуцер следует ввинчивать рукой.)



(Закрутить металлический штуцер гаечным ключом (момент затяжки 100 Нм)).



3. Надеть напорный трубопровод на штуцер и зажать хомутом.



5.5 Защитные устройства

5.5.1 Устройство защиты от перегрузки

	ВНИМАНИЕ
	Перегрузка двигателя Повреждение двигателя! - Защитить двигатель при помощи предохранительного устройства с термозадержкой согласно IEC 60947 и действующим региональным предписаниям. - Настроить устройство защиты от перегрузки на номинальный ток двигателя. (⇒ Глава 4.3 Страница 15)

5.5.2 Защита от перегрева

	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Перегрев двигателя вследствие плохой вентиляции Ожоги при прикосновении к горячим поверхностям! Повреждение насосного агрегата! - Ни в коем случае не закрывать вентиляционное отверстие. - Устанавливать насосный агрегат в сухом, хорошо проветриваемом помещении на расстоянии не менее 30 мм от стены. - Двигатели однофазных насосных агрегатов Multi Eco оснащены термической защитой от перегрузки с автоматическим повторным включением. - Двигатели трехфазных насосных агрегатов Multi Eco не имеют термической защиты от перегрузки.


	УКАЗАНИЕ
	KSB рекомендует подключать не имеющие термозащиты от перегрузки насосные агрегаты, через защитный термовыключатель.

5.6 Электроподключение


5.6.1 Электроподключение

	⚠ ОПАСНО
	Выполнение работ с электрическим подключением неквалифицированным персоналом Угроза жизни при поражении электрическим током! - К подключению к электросети допускаются только профессиональные электрики. - Соблюдать предписания IEC 60364.
	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Неправильное подключение к электросети Повреждение электросети, короткое замыкание! - Соблюдать технические условия подключения местных предприятий электроснабжения. - Сравнить напряжение сети с данными в технической спецификации. - Выбрать подходящую схему подключения.


3. Снять крышку клеммной коробки 81-22.



4. Подключить насосный агрегат согласно схеме электрических подключений в крышке клеммной коробки.



5. Проверить, правильно ли установлено уплотнение крышки клеммной коробки.
6. Закрыть крышку клеммной коробки 81-22.



УКАЗАНИЕ

Рекомендуется установить защитное устройство двигателя.

5.7 Проверка направления вращения



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повышение температуры из-за вращающихся деталей
Травмирование людей, повреждение насосного агрегата!

- Не проверять направление вращения на сухом насосе.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Руки в корпусе насоса
Травмы, повреждение насоса!

- Не допускать попадания рук и посторонних предметов в насос, пока насосный агрегат подключен к электрической сети и не защищен от повторного включения.




ВНИМАНИЕ

Неправильное направление вращения привода и насоса
Повреждение насоса!

- Учитывать стрелку направления вращения на заводской табличке насоса.
- Проверить направление вращения и при необходимости проверить подключение и откорректировать направление вращения.

1. При проверке следует кратковременно включить двигатель и немедленно выключить, обратив при этом внимание на направление вращения двигателя.
2. Проверить направление вращения.
Направление вращения двигателя должно совпадать со стрелкой направления вращения на заводской табличке насоса.



3. При неправильном направлении вращения проверить электроподключение двигателя и при необходимости распределительное устройство.

6 Ввод в эксплуатацию/вывод из эксплуатации

6.1 Ввод в эксплуатацию


6.1.1 Условия для пуска в эксплуатацию

Перед пуском агрегата в эксплуатацию следует удостовериться в том, что выполнены следующие пункты.


- Насосный агрегат правильно подсоединен к сети вместе со всеми защитными устройствами.
- Насос наполнен рабочей средой.
- Проверено направление вращения.
- Все дополнительные соединения подключены и работоспособны.
- После длительного простоя насоса/насосного агрегата должны быть выполнены предписанные меры согласно (⇒ Глава 6.4 Страница 34) .

6.1.2 Заполнение насоса


1. Вывинтить пробку наполнительного отверстия.



2. Залить перекачиваемую среду. (мин. 1,8 л)




3. Ввинтить пробку наливного отверстия с моментом не более 10 Нм.



6.1.3 Открывание потребителей

1. Открыть потребители.



6.1.4 Настройка давления включения и отключения (только для Multi Eco Top)

1. Установить давление включения P1.




Рис. 5: Установка давления включения P1

2. Установить дифференциальное давление P.






Рис. 6: Регулировка давления

P1	Давление включения насоса	P2	Давление выключения насоса
ΔP	Дифференциальное давление		


6.1.5 Включение

	⚠ ОПАСНО Превышение допустимых границ температуры и давления из-за закрытого всасывающего и напорного трубопровода Выход горячей или токсичной среды! ➤ Запрещено эксплуатировать насос с закрытой запорной арматурой на всасывающей и/или напорной линии. ➤ Запускать насосный агрегат только при слегка или полностью открытой запорной задвижке.
	ВНИМАНИЕ Перегрев в результате сухого хода или слишком высокой доли газовых включений в перекачиваемой среде Повреждение насосного агрегата! ➤ Эксплуатировать насосный агрегат только в заполненном состоянии. ➤ Заполнить насос надлежащим образом. ➤ Эксплуатировать насос только в допустимом рабочем диапазоне.
	ВНИМАНИЕ Аномальные шумы, вибрация, температура, утечки Повреждение насоса! ➤ Немедленно отключить насос/насосный агрегат. ➤ Возобновить эксплуатацию насосного агрегата только после устранения причины неполадки.

1. Вставить штекер в розетку.




2. Включить насосный агрегат. (Multi Eco P)




6.1.6 Выключение

1. Выключить насосный агрегат.



2. Извлечь вилку из розетки.



6.2 Границы рабочего диапазона

6.2.1 Температура окружающей среды

	ВНИМАНИЕ
	Работа вне диапазона допустимой температуры окружающей среды Повреждение насоса/насосного агрегата! ▸ Соблюдать указанные предельные значения температуры окружающей среды.

Во время эксплуатации соблюдать следующие параметры и значения:

Таблица 10: Допустимая температура окружающей среды

допустимая температура окружающей среды	Значение
максимум	50 °C
минимум	см. техпаспорт

6.2.2 Максимальное рабочее давление

	ВНИМАНИЕ
	Превышение допустимого рабочего давления Повреждение соединений, уплотнений, подключений! ▸ Не превышайте рабочее давление, указанное в техпаспорте.

Таблица 11: Максимальное рабочее давление

Типоразмер	максимальное рабочее давление
Multi Eco 33, 34	6 бар
Multi Eco 35, 36, 65	10 бар

6.2.3 Перекачиваемая среда

6.2.3.1 Температура перекачиваемой жидкости

	ВНИМАНИЕ Недопустимая температура жидкости Повреждение насоса/насосного агрегата! Насос/насосный агрегат использовать только в допустимом диапазоне температур.
---	---

Запрещается эксплуатация насоса при температуре выше 50°C.

6.2.3.2 Минимальный/максимальный уровень жидкости

	ВНИМАНИЕ Падение уровня жидкости ниже минимального Повреждение насосного агрегата в результате кавитации! Никогда не допускать падения жидкости ниже минимального уровня.
---	---

6.3 Вывод из эксплуатации/консервация/хранение

	⚠ ОПАСНО Выполнение работ с электрическим подключением неквалифицированным персоналом Угроза жизни при поражении электрическим током! - К подключению к электросети допускаются только профессиональные электрики. - Соблюдать предписания IEC 60364.
--	--

	⚠ ОПАСНО Невыключенное электропитание Опасность для жизни! Вынуть сетевой штекер или отсоединить электрические провода и защитить от несанкционированного включения.
---	--

Насос/насосный агрегат остается встроенным

- ✓ Подается достаточное количество жидкости для поддержания рабочего цикла насоса.
- 1. При длительном периоде состояния покоя необходимо ежемесячно или ежеквартально включать проводить насосный агрегат примерно на пять минут. Тем самым предупреждаются отложения внутри насоса и непосредственно в прилегающем к нему участке подающего трубопровода.

Насос/насосный агрегат демонтирован и помещен на хранение

- ✓ Насос опорожнен надлежащим образом, соблюдены правила техники безопасности при демонтаже насоса.
- 1. Распылить на внутренней стороне корпуса насоса консервант, особенно в области щелевого уплотнения рабочего колеса.
- 2. Распылять консервант через всасывающий и напорный патрубки. Рекомендуется закрыть патрубки (например, пластмассовыми колпачками и т.п.).
- 3. Для защиты от коррозии все неокрашенные детали и поверхности насоса следует покрыть слоем масла или консистентной смазки (без содержания силикона, при необходимости - совместимых с пищевыми продуктами). Соблюдать дополнительные указания .

При промежуточном хранении консервировать только соприкасающиеся со средой узлы из низколегированных материалов. Для этого можно использовать стандартные консерванты (при необходимости, допущенные для использования с пищевыми продуктами). При их нанесении/удалении необходимо соблюдать указания изготовителя.

Следует учитывать дополнительные указания и сведения. (⇒ Глава 3 Страница 12)

6.4 Повторный ввод в эксплуатацию

При повторном вводе в эксплуатацию следовать шагам по вводу в эксплуатацию (⇒ Глава 6.1 Страница 29) и соблюдать границы рабочего диапазона .

Перед повторным вводом в эксплуатацию насоса/насосного агрегата провести дополнительно мероприятия по техническому обслуживанию и текущему ремонту. (⇒ Глава 7 Страница 35)

	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Отсутствие защитных приспособлений Опасность травмирования подвижными частями или вытекающей перекачиваемой жидкостью! ➤ Сразу после окончания работ все предохранительные устройства и защитные приспособления должны быть установлены на место и приведены в рабочее состояние.
	УКАЗАНИЕ При выводе насоса из эксплуатации на срок более 1 года необходимо заменить детали из эластомеров.

7 Техобслуживание/текущий ремонт

7.1 Указания по технике безопасности

	УКАЗАНИЕ Все работы по техническому обслуживанию, уходу и монтажу может осуществить ремонтная служба KSB или авторизированные специалисты. Контактный адрес можно найти в прилагаемой брошюре с адресами или в интернете по адресу «www.ksb.com/contact».
	⚠ ОПАСНО Выполнение работ с электрическим подключением неквалифицированным персоналом Угроза жизни при поражении электрическим током! ➤ Проводить электрические работы только с помощью квалифицированных электриков. ➤ Соблюдать предписания IEC 60364 и HD 637 S1.
	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Работы, проводимые с насосом/насосным агрегатом неквалифицированным персоналом Опасность травмирования! ➤ Работы по ремонту и техническому обслуживанию должен проводить только специально обученный персонал.
	⚠ ОПАСНО Работы на насосе/насосном агрегате без достаточной подготовки Опасность травмирования! ➤ Отключить насосный агрегат надлежащим образом. ➤ Закрыть запорные органы во всасывающем и напорном трубопроводе. ➤ Опорожнить насос и сбросить давление. ➤ Закрыть имеющиеся дополнительные соединения. ➤ Охладить насосный агрегат до температуры окружающей среды.
	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Непреднамеренное включение насосного агрегата Опасность травмирования подвижными деталями и в результате опасного протекания тока через тело человека! ➤ Принять меры против случайного включения насосного агрегата. ➤ Работы на насосном агрегате следует проводить только после отключения его от сети.
	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Недостаточная устойчивость Защемление рук и ног! ➤ При монтаже/демонтаже защитить насос/насосный агрегат/детали насоса от опрокидывания или падения.

При выполнении работ по техобслуживанию в точном соответствии с установленным графиком можно свести к минимуму расходы на дорогостоящие ремонты и добиться безаварийной и надежной работы насоса/насосного агрегата и его деталей.

7.2 Опорожнение и очистка

	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасные для здоровья и/или горячие перекачиваемые среды, вспомогательные вещества и топливо Опасность для людей и окружающей среды! ▸ Собрать и утилизировать промывочное средство и, при наличии, остаточную жидкость. ▸ При необходимости следует надевать защитную одежду и защитную маску. ▸ Соблюдать законодательные предписания по утилизации вредных для здоровья сред.
---	--

1. Для удаления перекачиваемой среды использовать места подключения насоса или клапан опорожнения.
2. Промыть насос от вредных, взрывоопасных, горячих или других опасных жидкостей.
Перед транспортировкой в мастерскую насос тщательно очистить и промыть. Дополнительно приложить к насосу свидетельство об очистке.

7.3 Осмотры

7.3.1 Очистка всасывающего фильтра

Рекомендуется регулярно проводить очистку всасывающего фильтра.

1. Прервать подачу электропитания (путем отсоединения клемм от двигателя).
2. Открыть потребителя со стороны напора насоса, чтобы снизить давление в сети трубопроводов.
3. Демонтировать имеющиеся дополнительные присоединения.
4. Снять и очистить фильтр.
5. Вставить фильтр на место в трубопровод.

7.3.2 Проверка давления подпора резервуара (только в Multi Eco Top)

Проверять давление подпора в резервуаре раз в год.

- **Рекомендованное давление:** 0,3 бар ниже давления включения насоса.
- **Предварительное заводское давление:** в резервуаре на заводе создано преддавление с помощью воздуха. Преддавление составляет 1,2 бар.

1. Прервать подачу электропитания (путем отсоединения клемм от двигателя).
2. Открыть потребителя со стороны напора насоса, чтобы снизить давление в сети трубопроводов.
3. Отвинтить защитный колпачок клапана резервуара и проверить преддавление с помощью воздушного манометра.
4. При необходимости наполнить.

7.3.3 Проверка устройства для автоматического включения и выключения

	УКАЗАНИЕ Компания KSB рекомендует регулярно контролировать устройства для автоматического включения и выключения насоса, чтобы исключить любую опасность сухого хода.
---	--

7.4

7.4.1 Общие указания/правила техники безопасности

Строго соблюдать правила техники безопасности и указания. (⇒ Глава 7.1 Страница 35)

При работах на двигателе соблюдать предписания его производителя.

Демонтаж и монтаж осуществлять с соблюдением указаний детализированного и обзорного чертежей.

Избегать любого применения силы при демонтаже и монтаже насосного агрегата.

	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Горячая поверхность Опасность травмирования! ▷ Охладить насосный агрегат до температуры окружающей среды.
	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ненадлежащий подъем/перемещение тяжелых узлов или деталей Травмы и материальный ущерб! ▷ При перемещении тяжелых узлов или деталей использовать соответствующие транспортные средства, подъемные устройства, захваты.
	УКАЗАНИЕ После длительной работы отдельные детали могут плохо стягиваться с вала. В этом случае рекомендуется воспользоваться одним из известных растворителей ржавчины или (при возможности) - специальными съемниками.

7.4.2 Подготовка насосного агрегата

	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Повышенное давление в резервуаре Разбрызгиваемая из резервуара жидкость имеет рабочую температуру! ▷ Перед открыванием снизить давление в резервуаре.
---	--

1. Отключить подачу электропитания и заблокировать от повторного включения.
2. Вскрыв один из потребителей, снизить давление в сети трубопроводов.
3. Демонтировать имеющиеся дополнительные подсоединения.

7.4.3 Демонтаж насосного агрегата в сборе


1. Отсоединить напорный трубопровод от напорного патрубка.
2. Отсоединить всасывающий трубопровод от всасывающего патрубка.
3. Ослабить болты крепления опорных ножек и ножек двигателя к фундаменту.

7.4.4 Демонтаж ступенчатого корпуса


- ✓ Насосный агрегат обесточен.

✓ Насосный агрегат снят.


1. Вывинтить винты из корпуса насоса.




2. Снять корпус насоса.




3. Снять кожух насоса и кольцевое уплотнение круглого сечения 412.01, кольцевое уплотнение круглого сечения 412.01 отправить на утилизацию.




4. Снять кожух вентилятора и кольцевое уплотнение круглого сечения. Кольцевое уплотнение круглого сечения отправить на утилизацию.




5. Снять крыльчатку 831.




6. Отвинтить гайку вала и снять подкладную шайбу и отправить ее на утилизацию.




7. Стащить ступенчатый корпус целиком с вала.



8. Демонтировать рабочие колеса 230, направляющие колеса 171 и уплотнение ступенчатого корпуса 412.02. Снять и утилизировать кольцевое уплотнение круглого сечения 412.01.




9. Снять и отправить на утилизацию стопорное кольцо 932.03 (для фиксации торцевого уплотнения).




7.4.5 Снятие торцевого уплотнения и подшипника качения

✓ Ступенчатый корпус снят. (⇒ Глава 7.4.4 Страница 37)


1. Снять и отправить на утилизацию упорное кольцо торцевого уплотнения 45-4.




2. Снять и отправить на утилизацию вращающуюся часть торцевого уплотнения 433.




3. Вывинтить винты крепления из напорной крышки.




4. Снять напорную крышку.




5. Снять неподвижную часть торцевого уплотнения 433 и разбрызгивающее кольцо 270, разбрызгивающее кольцо 270 отправить на утилизацию.





6. Вытащить ротор.




7. Вынуть эластичную шайбу 931 и отправить на утилизацию.



8. Снять и отправить на утилизацию подшипники качения 321.01 и 321.02.



9. Снять и отправить на утилизацию стопорные кольца 932.01 и 932.02.



7.4.6 Общие указания/правила техники безопасности

	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ненадлежащий подъем/перемещение тяжелых узлов или деталей Травмы и материальный ущерб! При перемещении тяжелых узлов или деталей использовать соответствующие транспортные средства, подъемные устройства, захваты.
	ВНИМАНИЕ Неквалифицированный монтаж Повреждение насоса! - Сборку насоса/насосного агрегата следует производить с соблюдением действующих в машиностроении правил. - Всегда использовать оригинальные запасные части.

Последовательность действий

Уплотнения

Сборку насоса осуществлять только по соответствующему обзорному или детализировочному чертежу.

В обязательном порядке следует использовать новые кольцевые уплотнения круглого сечения и стопорные кольца.

Запрещается использовать кольцевые уплотнения круглого сечения, склеиваемые из погонажного материала.

Использовать только новые плоские уплотнения, их толщина должна соответствовать толщине старых.

Плоские уплотнения из материалов, не содержащих асбеста или графита, обычно монтируются без применения вспомогательных смазочных материалов (напр., медной смазки, графитовой пасты)

Вспомогательные монтажные средства

От вспомогательных средств следует по возможности отказаться.


Подбирать смазочные материалы в соответствии с перекачиваемой средой (напр., вода для использования в пищевой промышленности).

Моменты затяжки


При монтаже затянуть все болты согласно предписанию.
Момент затяжки гаек: 10 Нм

7.4.7 Установка подшипников качения и торцевого уплотнения


- ✓ Запрещается использовать масло для монтажа подшипников качения и торцевого уплотнения!




1. Тщательно очистить детали перед монтажом.




2. Установить на ротор новые стопорные кольца 932.01 и 932.02.



3. Запрессовать на ротор новые подшипники качения 321.01 и 321.02.




4. Вставить новую эластичную шайбу 931 в место посадки подшипника качения в корпусе двигателя.




5. Вставить ротор в корпус двигателя.
При этом следить, чтобы верхний подшипник качения прилегал к эластичной шайбе.




6. Установить неподвижную часть торцевого уплотнения 433, следя за правильной посадкой.




7. Установить на вал новое разбрызгивающее кольцо 270.




8. Установить на двигатель напорную крышку.




9. Затянуть винты крепления напорной крышки на корпусе двигателя.




10. Смочить вал мыльной водой для облегчения монтажа вращающейся части торцевого уплотнения 433.




11. Надеть вращающуюся часть торцевого уплотнения 433.



12. Установить новое опорное кольцо 45.4 для торцевого уплотнения.




13. Установить на вал стопорное кольцо 932.03 торцевого уплотнения.




7.4.8 Установка ступенчатого корпуса

- ✓ Подшипники качения и торцевое уплотнение установлены. (⇒ Глава 7.4.7 Страница 43)


1. Установить шайбу на напорную крышку.
Следить за правильной посадкой!




2. Для каждой ступени последовательно установить направляющее колесо 171, рабочее колесо 230 и ступенчатый корпус 109.
Следить за ориентацией ступенчатого корпуса и направляющего колеса!




3. Наложить уплотнительное кольцо 412.02 на последний ступенчатый корпус.




4. Наложить подкладную шайбу 554.02, завернуть две гайки 921 и затянуть их. Момент затяжки: 10 Nm!




5. Надеть крыльчатку 831 на вал двигателя.




6. Установить кожух вентилятора 832 на корпус двигателя.




7. Наложить новое кольцевое уплотнение круглого сечения 412.03 на напорную крышку.




8. Установить кожух насоса на напорную крышку. Проверить правильную посадку!





9. Наложить новое кольцевое уплотнение круглого сечения 412.01 на корпус насоса.



10. Установить корпус насоса.



11. Вставить винты крепления в корпус насоса и затянуть. Момент затяжки: 10 Нм!



7.5 Монтаж насосного агрегата

7.6 Резерв запасных частей

7.6.1 Заказ запасных частей

При заказе резервных и запасных частей необходимо указать следующие данные:

- Номер заказа
- Номер позиции заказа
- Порядковый номер
- Типоряд

- Типоразмер
- Исполнение по материалу
- Код уплотнения
- Год выпуска

Все данные см. на заводской табличке.

Кроме того, необходимы следующие данные:

- № детали и наименование
- Количество запасных частей
- Адрес доставки
- Вид отправки (фрагментуемый груз, почта, экспресс-груз, авиагруз)

7.6.2 Рекомендуемый резерв запасных частей для двухгодичной эксплуатации согласно DIN 24296

Таблица 12: Рекомендуемое количество запасных частей для поддержания запаса

Номер детали	Наименование детали	Количество насосов (включая резервные насосы)						
		2	3	4	5	6	8	10 и более
321	Подшипник качения	1	1	1	2	2	2	20 %
433	Торцевое уплотнение	1	1	1	2	2	3	20 %

8 Неисправности: причины и устранение

	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неправильное устранение неисправностей Опасность травмирования! ► При выполнении любых работ по устранению неисправностей следует соблюдать соответствующие указания, приведенные в данном руководстве по эксплуатации или документации, поставляемой изготовителем комплектующих насоса.
---	--

При возникновении проблем, которые не описаны в данной таблице, необходимо обратиться в сервисную службу KSB.

- A** Насос работает, но всасывание не происходит
- B** Насос работает, но отсутствует производительность или давление
- C** Двигатель не запускается или останавливается во время рабочего режима и запускается снова
- D** Изменились значения давления включения и выключения (только для Multi Eco-Top)

Таблица 13: Справка по устранению неисправностей

A	B	C	D	Возможная причина	Способ устранения ²⁾
X	-	-	-	Насос не был заполнен водой.	Заполнить насос перед вводом в эксплуатацию.
X	X	-	-	Слишком большая высота всасывания	Уменьшить высоту всасывания.
X	-	-	-	Всасывающий трубопровод негерметичен или поврежден.	Уплотнить подсоединения или проверить трубопровод на наличие повреждений.
X	-	-	-	Всасывающий трубопровод проложен с недостаточным уклоном и с воздушными карманами.	Проверить наклон всасывающего трубопровода.
X	-	-	-	Всасывающий фильтр установлен неровно, клапан негерметичен.	Установить приемный фильтр в вертикальное положение и при необходимости подгрузить.
X	-	-	-	Воздух не выходит, так как сторона подачи закрыта.	Открыть сторону подачи.
X	X	-	-	Неправильное направление вращения	Проверить электрическое подключение.
-	X	-	-	Приемный фильтр подсасывает воздух.	Проверить, погружен ли приемный фильтр на достаточную глубину и достаточно ли воды в резервуаре.
-	X	-	-	Приемный или песочный фильтр полностью или частично засорены.	Проверить положение приемного фильтра. Очистить приемный и песочный фильтр.
-	X	-	-	Слишком большая потеря давления в трубопроводах	Проверить, не слишком ли мал диаметр трубопроводов и не засорены ли трубопроводы.
-	-	X	-	Сбой электропитания или пониженный ток	Проверить предохранители и кабели.
-	-	X	-	Срабатывает встроенный в двигатель термовыключатель.	Проверить, соответствует ли напряжение сети данным, указанным на заводской табличке двигателя. Проверить, обеспечивается ли достаточная вентиляция. Освободить вентиляционные отверстия двигателя.
-	-	-	X	Срабатывает реле давления, так как давление в установке выше заданного значения.	Путем изменения точек переключения проверить, запускается ли насос. (см. настройку реле давления)
-	-	-	X	Реле давления не сработало, так как значение было ниже нижней точки переключения.	
-	-	-	X	Изменилось давление слива в резервуаре.	Восстановить давление воздушной подушки с помощью автокомпрессора. Внимание! Не закачивать горючие газы!

²⁾ Перед монтажом, снятием и любыми иными работами необходимо отключить насос от электросети. Для устранения неисправностей в деталях, находящихся под давлением, необходимо сначала сбросить давление в насосе.

9 Прилагаемая документация

9.1 Детализированный чертеж со спецификацией деталей




Рис. 7: Покомпонентный сборочный чертеж

Таблица 14: Спецификация деталей

Номер детали	Обозначение	Номер детали	Обозначение
10-5	Ступень насоса	746	Клапан
106	Корпус всасывающей ступени	81-22	Крышка клеммной коробки
109	Корпус ступени	81-42	Коммутационная коробка
171	Направляющий аппарат	824	Кабель
230	Рабочее колесо	831	Крыльчатка
270	Отбойник	832	Кожух вентилятора
321	Радиальный шарикоподшипник	837	Конденсатор
400	Уплотнительная прокладка	838	Выключатель
412	Уплотнительное кольцо круглого сечения	900	Винт
433	Торцовое уплотнение	921	Гайка вала
45-4	Дистанционная шайба	931	Стопорная шайба

Номер детали	Обозначение	Номер детали	Обозначение
554	Подкладная шайба	932	Стопорное кольцо
571	Зажим		

9.2 Пример установки:

9.2.1 Multi Eco-Pro




Рис. 8: Схема установки Multi Eco-Pro

A	Работа на подачу	B	Режим подъема всасываемой жидкости
H_1	не менее 0,3 м	H_2	не менее 0,1 м
H_3	не более 8 м		
1	Всасывающий фильтр с приемным клапаном	2	Всасывающий фильтр
3	Заслонка	4	Крепление трубы
5	Автоматический выключатель	6	Насосный агрегат

9.2.2 Multi Eco Top





Рис. 9: Схема установки Multi Eco-Top


A	Работа на подачу	B	Режим подъема всасываемой жидкости
H ₁	не менее 0,3 м	H ₂	не менее 0,1 м
H ₃	не более 8 м		
1	Всасывающий фильтр с приемным клапаном	2	Всасывающий фильтр
3	Заслонка	4	Крепление трубы
5	Реле давления	6	Резервуар
7	Насосный агрегат		

9.3 Размеры Multi Eco

Multi Eco P



Multi Eco E и D




A	Всасывающий патрубок	B	Напорный патрубок
(1)	два отверстия Ø 8	(2)	Длина 1,5 м

Таблица 15: Размеры в мм

Multi Eco	Ø A всасывающий патрубок	Ø B напорный патрубок	l ₁	l ₂	H	ØM
33	G 1	G 1	151,5	387	215	118
34	G 1	G 1	151,5	387	215	118
35	G 1	G 1	180	415	215	118
36	G 1	G 1	208,5	467	230	140
65	G 1 1/4	G 1	208,5	467	230	140

Multi Eco-Pro




A	Всасывающий патрубок	B	Напорный патрубок
(1)	два отверстия Ø 8		

Таблица 16: Размеры в мм

Multi Eco-Pro	Ø A всасывающий патрубок	Ø B напорный патрубок	L ₁	L ₂	H	ØM
34-1	G 1	G 1	151	387	215	118
35-1	G 1	G 1	180	415	215	118
36-1	G 1	G 1	208	467	230	140
65-1	G 1 1/4	G 1 1/4	208	467	230	140

Multi Eco-Top



A	Всасывающий патрубок	B	Напорный патрубок
(1)	четыре отверстия Ø 8	(2)	Длина 1,5 м

Таблица 17: Размеры в мм

Multi Eco-Top	Ø A всасывающий патрубок	Ø B напорный патрубок	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	h ₁	h ₂	e
34 / 20	Rp 1	G 1	260	202	570	225	525	425	40
35 / 20	Rp 1	G 1	260	202	570	225	525	425	40
35 / 50	Rp 1	G 1	360	280	650	300	620	525	15
36 / 50	Rp 1	G 1	360	280	650	300	620	525	15
65 / 50	Rp 1 1/4	G 1	360	280	650	300	620	525	15

10 Декларация соответствия стандартам ЕС

Изготовитель:

КСБ С.А.С.
128, рю Карно,
59320 Секеден (Франция)

Настоящим изготовитель заявляет, что изделие:

Multi Eco (E, P, 1~)
Multi Eco-Pro
Multi Eco-Top (E, 1~)

Диапазон серийных номеров: 2014w25 – 2018w52

- соответствует всем требованиям следующих директив в их действующей редакции:
 - Насос / насосный агрегат Директива ЕС 2006/42/EG «Машинное оборудование»

Кроме того, изготовитель заявляет, что:


- применялись следующие гармонизированные международные стандарты:
 - ISO 12100
 - EN 809
 - EN 60034-1, EN 60034-5/A1
 - EN 60335-1/A1, EN 60335-2-41

Уполномоченный на составление технической документации:

Франк Обермаир
Технический руководитель проекта, отдел разработки насосных установок и приводов
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Германия)

Сертификат соответствия стандартам ЕС оформлен:

Франкenthal, 16.07.2014



Joachim Schullerer

Руководитель отдела разработки насосных установок и приводов
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal

11 Декларация соответствия стандартам ЕС

Изготовитель:

КСБ С.А.С.
128, рю Карно,
59320 Секеден (Франция)

Настоящим изготовитель заявляет, что изделие:

Multi Eco (D, 3~)
Multi Eco-Top (D, 3~)

Диапазон серийных номеров: 2016w16 – 2018w52

- соответствует всем требованиям следующих директив в их действующей редакции:
 - Насос / насосный агрегат Директива ЕС 2006/42/EG «Машинное оборудование»

Настоящим изготовитель заявляет, что:


- применялись следующие гармонизированные международные стандарты:
 - ISO 12100
 - EN 809
 - ISO 60034-1, ISO 60034-5/A1

Уполномоченный на составление технической документации:

Франк Обермаир
Технический руководитель проекта, отдел разработки насосных установок и приводов
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Германия)

Сертификат соответствия стандартам ЕС оформлен:

Франкenthal, 16.07.2014



Joachim Schullerer

Руководитель отдела разработки насосных установок и приводов
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal

12 Свидетельство о безопасности оборудования

Тип:
 Номер заказа/
 Номер позиции заказа³⁾:

Дата поставки:

Область применения:

Перекачиваемая жидкость³⁾:

Нужное отметить крестиком³⁾:



☐
радиоактивная



☐
взрывоопасная



☐
едкая



☐
ядовитая



☐
вредная для здоровья



☐
биологически опасная



☐
легко воспламеняющаяся



☐
безопасная

Причина возврата³⁾:

Примечания:

Изделие/принадлежности были перед отправкой/подготовкой тщательно опорожнены, а также очищены изнутри и снаружи.

Настоящим мы заявляем, что данное изделие свободно от опасных химикатов, а также биологических и радиоактивных веществ.

В насосах с приводом через магнитную муфту вынуть из насоса узел внутреннего ротора (рабочее колесо, крышка корпуса, опора кольца подшипника, подшипник скольжения, внутренний ротор) и очистить его. При негерметичности разделительного стакана также очищаются внешний ротор, фонарь подшипникового кронштейна, защита от утечек и подшипниковый кронштейн или промежуточный элемент.

В насосах с экранированным электродвигателем, для очистки из насоса необходимо вынуть ротор и подшипник скольжения. При негерметичности разделительного стакана камера статора проверяется на вход перекачиваемой жидкости и, при необходимости, снимается.

- ☐ Принимать особые меры предосторожности при последующем использовании не требуется.
☐ Необходимы следующие меры предосторожности в отношении промывочных средств, остаточных жидкостей и утилизации:

.....

.....

Мы подтверждаем, что вышеуказанные сведения правильные и полные, а отправка осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

.....
Место, дата и подпись

.....
Адрес

.....
Печать фирмы

³⁾ Обязательные для заполнения поля

Указатель

В

Возврат 14
Вывод из эксплуатации 34

Д

Демонтаж 37

З

Запчасть
Заказ запасных частей 48

И

Использование по назначению 8

К

Комплект поставки 18
Консервация 14, 34

М

Монтаж 37, 42

Н

Наименование 15
Направление вращения 28
Неисправности
Причины и способы устранения 50
Неполные машины 6
Номер заказа 6

О

Области применения 8
Ожидаемые шумовые характеристики 19

Описание изделия 15

П

Повторный ввод в эксплуатацию 34
Помещение на хранение 34
Применение не по назначению 9
Пуск в эксплуатацию 29

Р

Работы с соблюдением техники безопасности 10

С

Свидетельство о безопасности оборудования 57
Случай неисправности
Заказ запасных частей 48
Содержимое комплекта запасных частей 49
Сопутствующая документация 6

Т

Техника безопасности 8
Техническое обслуживание 37
Транспортировка 12
Трубопроводы 22

У

Установка/монтаж 21
Утилизация 14

Ф

Фильтр 23

Х

Хранение 12



KSB S.A.S.

128, rue Carnot • 59320 Sequedin (France)
B.P. 60095 • 59482 Haubourdin Cedex (France)
Tel. +33 3 2022-7000 • Fax +33 3 2022-7099
www.ksb.com